



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6

по г. Кизилорт, Кизилортовскому и Кумторкалинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилорт, ул. Гагарина, 24 «а», тел.: 2-18-03

(указывается адрес места нахождения органа ПД, номер телефона)

Предписание № 117/1/2

по устранению нарушений требований противопожарного режима

МКОУ «Гимназия № 1» г. Кизилорт

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Директору Курбанову Назиру Букадаровичу

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилорт, Кизилортовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 117 от «25» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. «23» апреля 2019 г. по 15 час. 00 мин. «23» апреля 2019 г. проведена плановая проверка государственным инспектором по г. Кизилорт, Кизилортовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Джакавовым Р.С. МКОУ «Гимназия № 1» по адресу: г. Кизилорт, ул. Им. Газимагомеда, 59 «б», совместно с: директором МКОУ Курбановым Н.Б.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Установить перила на наружных лестничных маршах.	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	до апреля 2020г.	
2	Заключить электрические лампочки в защитные плафоны.	п. 4.2 ППР в РФ № 390	до апреля 2020г.	
3	Демонтировать с окон глухие металлические решетки.	ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.1 СНиП 21-01-97*	до апреля 2020г.	
4	Не допускать эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	п. 4.2 «а» ППР РФ №390	до апреля 2020г.	
5	Укомплектовать пожарный щит	п. 4.82	до апреля	

	ящиком для песка и совковой лопатой.	ППР РФ №390	2020г.	+
6	Установить 2-й эвакуационный выход в столовой.	ст.ст. 53, 80 ФЗ № 123, п. 6.13* СНиП 21-01-97*	до апреля 2020г.	+
7	Привести автоматическую пожарную сигнализацию в учебном корпусе в исправное состояние.	п. 61 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	+
8	Организовывать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта проверки.	п. 61 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	+
9	Заключить договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации.	п. 63 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	+
10	Организовывать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	+
11	Провести проверку огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений учебного корпуса.	п. 21 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	+
12	Выполнить обшивку на путях эвакуации из негорючего материала и проверить на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности.	ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.25 СНиП 21-01-97*	до апреля 2020г.	+
13	Выполнить обшивку стен и потолка при входе в СОШ из негорючего материала и проверить на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности.	ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.25 СНиП 21-01-97*	до апреля 2020г.	+
14	Не допускать хранение на кровле здания оборудования (интернет-оборудование).	п. 23 «б» ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	+
15	Установить ширину эвакуационного выхода из спортивного зала не менее 1.20 м.	п. 6.16* СНиП 21-01-97*	до апреля 2020г.	+
16	Расположить настенные речевые оповещатели на расстоянии не менее 150 мм от потолка.	п. 4.4 СП 3.13130.2009	до апреля 2020г.	+
17	Обеспечить наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей на 2-м этаже.	п. 478 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	+
18	Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в достаточном количестве.	п. 6 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	+

19	Обеспечить наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п. 6.18 СНиП 21-01-97*	до апреля 2020г.	
20	Обеспечить наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	
21	Устранить под лестничным маршем кладовую с горючим материалом.	п. 23 ППР РФ №390	до апреля 2020г.	
22	Установить запоры на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.	п. 35 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	
Мастерская:				
23	Привести автоматическую пожарную сигнализацию в здании мастерской в исправное состояние.	п. 61 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	
24	Провести проверку огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений здания мастерской.	п. 21 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	
25	Установить в полу на путях эвакуации пандус с уклоном не более 1:6.	п. 6.28* СНиП 21-01-97*	до апреля 2020г.	
26	Заклучить электрические лампочки в защитные плафоны.	п. 42 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	
27	Не допускать эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	п. 42 «а» ППР РФ №390	до апреля 2020г.	
28	Расположить приемно-контрольное устройство в защищенное от несанкционированного доступа место.	ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 13.14.5. СП 5.13130.2009	до апреля 2020г.	
29	Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в достаточном количестве.	п. 6 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	
30	Предусмотреть 2-й эвакуационный выход в мастерской.	ст.ст. 53, 80 ФЗ № 123, п. 6.13* СНиП 21-01-97*	до апреля 2020г.	
Медицинский пункт:				
31	Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в достаточном количестве.	п. 6 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	
32	Обеспечить наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей на 2-м этаже.	п. 478 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	
33	Расположить настенные речевые оповещатели на расстоянии не менее 150 мм от потолка.	п. 4.4 СП 3.13130.2009	до апреля 2020г.	
34	Обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практиче-	п. 12 ППР в РФ № 390	до апреля 2020г.	

	ских тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.			
35.	Вывесить знаки пожарной безопасности на путях эвакуации в достаточном количестве.	п. 33 ППР РФ № 390	до апреля 2020г.	+

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

гос. инспектор г. Кизилорт, Кизилортского
и Кумторкалинского р-нов по пожарному надзору
Джакавов Р.С.

«23» апреля 2019г.

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МКОУ «Гимназия № 1» г. Кизилорт
Курбанов Назир Букарарович

«23» апреля 2019г.


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Курбанов Назир Букадарович

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022